CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

0051–CPR–3069

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation, or CPR), this Certificate applies to the construction product

RIVELATORE DI CALORE E DI FUMO VIA RADIO /
HEAT AND SMOKE DETECTOR USING RADIO LINKS

Riferimenti di tipo / Type Reference:	**10-211; 10-227**
Marca commerciale / Trademark:	**Xenos**
Altre caratteristiche / Other characteristics:	**Vedere ALLEGATO / See ANNEX**
Costruito da / Produced by:	**Eurofyre Limited** Unit C1 Knowle Village Business Park – Mayles Lane – PO17 5DY Wicham – Hampshire – United Kingdom

nello stabilimento / in the manufacturing plant:

PI.X00071

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma
This Certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard(s)

EN 54-5:2017 + A1:2018; EN 54-7:2018
EN 54-25:2008 + AC:2012

nell'ambito del **Sistema 1** per le prestazioni specificate in questo certificato sono applicate e che il sistema di controllo della produzione eseguito dal fabbricante è stato verificato in maniera da **assicurare la costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione** sopra citato / under **System 1** for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed **to ensure the constancy of performance of the construction product**.

DATA EMISSIONE / ISSUE DATE	19/07/2023
REVISIONE / REVISION	0

Valberto Baggio

B.U. PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT
DIRETTORE TECNICO CPR

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 19/07/2023 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.
This certificate was first issued on 2023/07/19 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the products, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly

Organismo Notificato / Notified Body n. / No. **0051**

Questo certificato è soggetto al Regolamento valutazioni e verifiche di costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione in qualità di Organismo Notificato, ai sensi di Regolamento (UE) n. 305/2011 e Decreto Legislativo n.106/2017 (REG. ON/CPR). / This certificate is subjected to the Regulation of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the Construction Products as Notified Body, according to Regulation (EU) no. 305/2011 and Legislative Decree n.106/ 2017 (REG. ON / CPR)

Mod. 0727CPR/6

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 0005PRD

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Modello 10-211
Configurazione
Il rivelatore di calore e di fumo modello 10-211 comprende un involucro plastico bianco (dimensioni: 110 (d) x 65 (h) mm) con grado di protezione IP40, contenente:
- N. 1 Scheda principale;
- N. 2 Batterie allocabili (CR123A Lithium, 3 V – 1.25Ah).

Caratteristiche tecniche
- Banda di frequenza di funzionamento: 868 MHz;
- Identificazione hardware del microcontrollore (U4) utilizzato sulla scheda principale: STMicroelectronics, STM32L051R8;
- Identificazione firmware del microcontrollore (U4) utilizzato sulla scheda principale: 0_1_17.

Modello 10-227
Configurazione
Il rivelatore di calore e di fumo modello 10-227 è identico al modello 10-211 ma con involucro nero.

Model 10-211
Configuration
The heat and smoke detector model 10-211 consists of a white plastic enclosure (dimensions: 110 (d) x 65 (h) mm) with IP40 degree of protection, containing:
- No. 1 Main board;
- No. 2 Battery allocable (CR123A Lithium, 3 V – 1.25Ah).

Technical Characteristics
Operating frequency band: 868 MHz;
- Hardware identification of the microcontroller (U4) used on the main board: STMicroelectronics, STM32L051R8;
- Firmware identification of the microcontroller (U4) used on the main board: 0_1_17.

Model 10-227
Configuration
The heat and smoke detector model 10-227 is identical to the model 10-211 but with black enclosure.